

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАНЦИЯ
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, пос. 2-го Участка института
им. Докучаева, квартал V, д. 84,
Таловский район, Воронежская область
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 212 от «23» октября 2018 г

1. Шифр образца (пробы): 339
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода питьевая скважина ул. Садовая пос. Новотроицкий
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Александровского с/п, Воронежская область, Таловский район, с. Александровка, ул. Пятницкого, 40 А, Россия.
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора
7. Цель отбора образца (пробы): катионно-анионный состав
8. Дата получения образца (пробы): 09.10.2018 г
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5 л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 09.10 – 23.10.2018 г
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	Норматив по НД, мг/л	НД на метод испытаний	Погрешность метода испытаний
Калий	1,95	-	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 0,23
Натрий	79,12	200,0	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 11,87
Кальций	152	180,0	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 12,16
Магний	73,2	50	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 3,66
Железо общее	0,03	0,3	ГОСТ 4011-72	—
Хлориды	160,52	350,0	ГОСТ 4245-72	—
Сульфаты	175,3	500,0	ГОСТ 4389-72	—
Нитратный азот	5,2	45	ГОСТ 33045-2014	—
Жесткость общая, мг-экв/л	13,6	7,0	ГОСТ 31954-2012	± 2,04
Карбонаты	0	-	ГОСТ 31957-2012	—
Гидрокарбонаты	366	-	ГОСТ 31957-2012	—
Общая минерализация (сухой остаток)	976	1000	ГОСТ 18164-72	—
Водородный показатель (рН)	7,70	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	± 0,20

Заключение: Содержание магния, общей жесткости, превышает установленные предельно допустимые уровни (ПДК).

Зам. руководителя ИЛ
Исполнители:

Е.В. Теслина
Л.Г. Калашникова
О.М.Кравцова
Л.И. Ялманова

Количество листов 1
Страница 1